



凡 例			
記 号	名 称	仕 様	備 考
	受信機	火報P型2級5回線	遠隔感知中継器電源部共
	総合盤	P型2級 埋込型	
	差動式スポット型感知器	2種	
	定温式スポット型感知器	特殊	
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	
	光電式煙感知器	2種	
	差動式スポット型感知器	2種	遠隔試験機能付
	遠隔感知器中継器	自己保持機能付	遠隔試験機能付
	火災通報装置	主装置	

特記事項			
1. サイズ記入なき配線は下記による。			
	EM-AE1.2-4C	保護管PF (16)	防火区画E (19)
	AE1.2-4C	保護管PF (16)	防火区画E (19)
	HP1.2-2C	保護管PF (16)	防火区画E (19)
	HP1.2-5P	保護管PF (22)	防火区画E (25)
	HP1.2-6C + HP1.2-2C	保護管PF (22)	防火区画E (25)
※ケーブル配線の立上り、立下り部分等はP F 管にて保護とし、防火区画貫通部分については、鉄管（前後1mずつ突出し）にて防火処理を施すこと。			
2. 機器類及び配管配線で破線表示は既設工事を示し、実線部分は今回工事を示す。			
	既設工事		
	今回工事		