A	LED灯　埋込形		B	LED灯　直付形	
1	LSS9-4900LM	32.5W	1	LRS1-1700LM-1	16.4W
2	LSS9-3100LM-2	23.0W	2	LRS1-850LM	7.9W
			3	LDS2-LRS1-1300LM	16.4W

C	LED灯　直付形			
	LED(約3800lm)	35.0W		

カバー：アクリル（乳白つや消し）

凡　例			
記　号	名　称	仕　様	備　考
⊠	別途支給ｽｲｯﾁ		取付本工事

特記事項		
1．サイズ記入なき配線は下記による		
	EM-EEF1.6-2C	保護管(PF16)，(MM1-A)
	EM-EEF1.6-3C	保護管(PF16)，(MM1-A)
	EM-EEF1.6-2C ×2	保護管(PF22)，(MM1-B)
	EM-EEF1.6-2C ＋ 3C	保護管(PF22)，(MM1-B)
	EM-EEF1.6-3C ×2	保護管(PF22)，(MM1-B)
	EM-EEF2.0-3C	保護管(PF22)，(MM1-B)
※ｹｰﾌﾞﾙ配線は天井ｺﾛｶﾞｼ配線とするほか，下記部分については電線管保護とする。		
○ 壁内部分　：　PF管		
○ 露出部分　：　1種金属線ぴ(MM1)		
2．防火区画貫通箇所は、国土交通大臣認定の資材(1時間耐火)により適正処理の事。		

・特記事項

株式会社 中居敬一都市建築設計
keiichi-nakai architecture design Co.,ltd　岩手県盛岡市南大通二丁目1-20 TEL 019 - 654 - 2311

PROJECT	SCALE	管理建築士	設備設計		
永井保育園改修工事	1/100	一級建築士（建設大臣）登録168463号　平谷 伸吾			
TITLE	DATE	建築士事務所登録	検 図	DRAWING	SHEET NO.
電灯設備	2018.04.23	一級建築士事務所（岩手県）知事登録 第え（2212）1272号			E－03