凡　例

記　号	名　称	仕　様	備　考
	ｽﾋﾟｰｶｰ	天井埋込形	再使用品
	ｱｯﾃﾈｰﾀｰ		再使用品
A	ﾓﾆﾀｰ付親機	姿図参照	
B	ﾓﾆﾀｰ付増設親機	姿図参照	
ITV	ITV架	姿図参照	
	ﾄﾞｰﾑ型監視ｶﾒﾗ	姿図参照	

特記事項

1．サイズ記入なき配線は下記による

EM-AE1.2-2C		保護管(PF16)，(MM1-A)
EM-AE1.2-3C		保護管(PF16)，(MM1-A)
5C EM-5C-2E		保護管(PF16)，(MM1-A)

※ｹｰﾌﾞﾙ配線は天井ｺﾛｶﾞｼ配線とするほか、下記部分については電線管保護とする。

○ 壁内部分　：　PF管

○ 露出部分　：　1種金属線ぴ(MM1)

2．防火区画貫通箇所は、国土交通大臣認定の資材(1時間耐火)により適正処理の事。

・特記事項

株式会社 中居敬一都市建築設計
keiichi-nakai architecture design Co.,ltd　岩手県盛岡市南大通二丁目1-20 TEL 019 - 654 - 2311

PROJECT 永井保育園改修工事	SCALE 1/100	管理建築士 一級建築士（建設大臣）登録168463号　平谷 伸吾	設備設計	
TITLE 通信設備	DATE 2018.04.23	建築士事務所登録 一級建築士事務所（岩手県）知事登録 第え（2212）1272号	検 図	DRAWING / SHEET NO. E－06