

盛岡ひまわり学園設備増設に伴う高圧受電化工事一般競争入札に関する
質疑への回答について

社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

標記工事に関する一般競争入札に対して質疑がありましたので、下記のとおり回答いたします。

- 1 工事の名称 盛岡ひまわり学園設備増設に伴う高圧受電化工事
- 2 工事の場所 盛岡市前九年3丁目12番38号
- 3 入札日時 令和4年6月2日(木) 10時00分～
盛岡市若園町2番2号 盛岡市総合福祉センター3階子供会研修室

	質疑事項	回答
1	総括内訳書 P3 の厨房電灯・動力増設盤について使用及び設置位置、幹線他情報が不足しております。ご教授願います。	厨房新規取付け機器及び時期が未定な為、3φ3WMCB60AF/50AT を 2 個、1φ3W2P30AF/20AT (安全ブレーカー) を 3 個の回路で収納可能なプラボックスに収納としてください。
2	総括内訳書 P3 の 1 階空調増設盤について仕様及び設置位置、幹線他情報が不足しております。ご教授願います。	取付機器が未定な為、1φ3W 鋼製露出型標準電灯盤、主幹 ELB75A 分岐 2P2E20A-10 回路 (予備回路は任意数) としてください。
3	総括内訳書 P3 の 1 階空調増設盤について仕様及び設置位置、幹線他情報が不足しております。ご教授願います。	取付機器が未定な為、1φ3W 鋼製露出型標準電灯盤、主幹 ELB75A 分岐 2P2E20A-10 回路 (予備回路は任意数) としてください。
4	屋外キュービクルトランス容量以外の仕様が不明です。ご指示をお願いします。	別紙参考図面を参照ください。
5	電気設備工事の設計図を開示願います。特に、屋外キュービクル、MP-L 改修、厨房電灯・動力盤、1 階空調増設盤 2 階空調増設盤の仕様と結線図をお示し願います。	別紙参考図面を参照ください。

※新規の 1 階及び 2 階空調増設盤は既設 1 階電灯盤 (L-1) 及び 2 階電灯盤 (L-2) の端子台より電源を取出し、すぐに脇に増設することを想定してください。

※取付機器が未定な部分があるので、大きな金額変更が見受けられる場合には、必要に応じ検討協議のうえ決定いたします。